

T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi

Sayı : 11321972/  
Konu : Teklife Davet

26.09.2022

**PİYASA ARAŞTIRMA ve TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri belirtilen, 1 Kalem Klima Alımı yapılacaktır. Belirtilen şartlara göre düzenlenecek teklifinizin en geç 30.09.2022 tarihi saat 16:00 a kadar Satın Alma Birimine teslimini rica ederim.

Dr.Salih TAVUR  
Başhekim

TEL : 0414 318 79 00  
MEAL : satinalmaharran@gmail.com

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	MIKTAR	BİRİM	Teklif Edilen	Teklif Edilen Toplam Tutar
1	12 BTU Klima	4	Adet		
	Toplam Tutar (K.D.V Hariç)				

Ek: Teknik Şartname (.....Sayfa)

- 1-Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- 2-Teklif edilecek fiyatlar "KDV" hariç olarak belirtilecektir.
- 3- İdare, verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda değildir.
- 4-Satın alınacak malzemelerin Fatura tutarı üzerinden %0,948 damga vergisi alınacaktır.
- 5-Ödemeler İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimi ödeme planına göre yapılacaktır.
- 6-Malzemeler, firmaya faks yolu ile yapılan tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde idareye teslim edilecektir.
- 7-Söz konusu iş için ayrıca işçilik ve montaj ücreti ödenmeyecektir.
- 8-Malzemeler Harran Devlet Hastanesi ambarlarına teslim edilecek.
- 9-Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Harran Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- 10-Teklif konusu için (.....kalemlerini) KDV hariç (Rakam ile).....TL.(Yazı ile)..... bedel karşılığında .....gün içerisinde vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum. Teklif mektubunuzu onaylayarak teknik şartnamenizi de kabul etmiş olduğumu beyan ederim.

## DUVAR TİPİ SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

12.000 Btu/h kapasiteli duvar tipi split klimaların teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- % 10 toleranslıdır.)

1. Cihazlar (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4 )standartlarında olacaktır.
2. Soğutma enerji sarfiyatı A Sınıfı olacaktır.
3. Isıtmada ısı pompası ( Heat-pump ) özelliğine sahip olmalıdır.
4. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
5. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
6. Tekrar çalıştırmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
7. İç ünite fanı üç kademeli olmalıdır.
8. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
9. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
10. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
11. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtrelere olmalıdır.
12. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
13. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
14. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
15. Microcomputere bağlı termostat bulunmalıdır.
16. Oda termistörü arıza ikazı olmalıdır.
17. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
18. Kompresör; Rotary veya Scroll tip olacaktır.
19. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
20. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
21. Dış ortam sıcaklığı 0 °C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
22. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
23. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
24. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
25. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.

Utman YASARER  
Harran Devlet Hastanesi  
Müdür Yardımcısı

Melek ÇELİK  
Satınalma Birimi  
Harran Devlet Hastanesi


AKI ALTUNBOĞA  
Tebhi Servis  
Tebhi

### KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klimanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.
3. Klimanın takılacağı ( iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

  
Mustafa YASAR  
Devlet Hastanesi  
Yardımcısı

  
Melek ÇELİK  
Satınalma Birimi  
Harran Devlet Hastanesi

  
Ali ALTINBOĞA  
Tehy Servisi  
11/21